

Zu berücksichtigende Vorbelastung

Kreis	Verbandsgebiete	Gemeinde	Anlagennummer	Gemarkung	Für	Furstück	Rechtswert	Hochwert	Z	Anlagenhersteller	Anlagen Typ	Nähehöhe in Meter	Rordurchmesser in Meter	Nennleistung in KW	Betriebsweise LWA in dB (A) ohne Zuschläge	Impuls- und Tonhaltigkeitsschlag in dB (A)	Bemerkungen
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Hettenhausen	1	Hettenhausen	0	2804	395.086	5.467.324	400	Veneys	VE 112	140	112	1.100	106,4	2,1	
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Obernheim-Kirchenarnbach	2	Obernheim-Kirchenarnbach	0	1534 / 1535-1	397.813	5.468.124	432,5	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Obernheim-Kirchenarnbach	3	Obernheim-Kirchenarnbach	0	1550	398.922	5.468.274	432	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Weselberg	4	Weselberg	0	3350	397.866	5.468.403	412	Enercon	E-82	136,4	82	2000	104	2,1	
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Weselberg	5	Weselberg	0	2540	397.763	5.463.504	376	Enercon	E-82	136,4	82	2000	104	2,1	
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Weselberg	6	Weselberg	0	1646	398.421	5.467.957	432	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Weselberg	7	Weselberg	0	2350	399.835	5.467.289	427,5	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Waldfishbach-Burgalben	8	Waldfishbach-Burgalben	0	741	400.465	5.467.296	398	Enercon	E-82	108,4	82	2000	104	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Waldfishbach-Burgalben	9	Waldfishbach-Burgalben	0	913	400.138	5.469.811	387	Enercon	E-82	108,4	82	2000	104	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Hermersberg	10	Hermersberg	0	5025	399.053	5.464.419	414	Enercon	E-48	75,6	48	800	102,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Hermersberg	11	Hermersberg	0	3900-4	399.322	5.464.402	424	Enercon	E-48	75,6	48	800	102,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Hermersberg	12	Hermersberg	0	1384	401.169	5.465.243	402	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Hermersberg	13	Hermersberg	0	1324-1	401.414	5.462.400	402	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Hermersberg	14	Hermersberg	0	2071	401.720	5.461.637	398	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Hermersberg	15	Hermersberg	0	5004	398.813	5.463.954	390	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Hermersberg	16	Hermersberg	0	2444	401.985	5.465.243	402	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Höheimöd	17	Höheimöd	0	734 / 735	399.278	5.465.336	400	Enercon	E-70	113,5	70	2000	103	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Höheimöd	18	Höheimöd	0	726 / 727	398.418	5.462.108	396	Enercon	E-70	113,5	70	2000	103	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Höheimöd	19	Höheimöd	0	729	398.806	5.462.076	398	Enercon	E-70	113,5	70	2000	103	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Höheimöd	20	Höheimöd	0	863	400.009	5.461.148	400	Enercon	E-82	108,4	82	2000	104	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Höheimöd	21	Höheimöd	0	867-1	400.208	5.461.740	390	Vestas	V-112	140	112	3000	106,5	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Horbach	22	Horbach	0	346	400.732	5.466.073	395	Vestas	V-126	137	126	3300	105,3	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Horbach	23	Horbach	0	315-2	400.914	5.466.441	423	Vestas	V-126	137	126	3300	105,3	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Horbach	24	Horbach	0	233	401.311	5.466.239	403	Vestas	V-126	137	126	3300	105,3	2,1	
Südwestpfalz	Waldfishbach-Burgalben	Schauerberg	25	Schauerberg	0	212	399.999	5.462.040	385	Vestas	V-150	123	150	4200	104,9	2,1	
Kaiserslautern	Landstuhl	Linden	26	Linden	0	1374	400.269	5.468.768	428	Nordex	N-117	91	117	2400	105,1	2,1	
Kaiserslautern	Landstuhl	Linden	27	Linden	0	1285 / 1296	400.514	5.468.533	430	Nordex	N-117	91	117	2400	105,1	2,1	

Hät. vorgelegen  
Datum  
Stempel u. Unterschrift  
Unterschrift Betreiber  
Ort und Datum Wiesbaden, den 30.04.2020

Wichtig: Die vorgegebenen Anlagennummern (Spalte 6) sind u.a. analog in den Schall- und Schattenprognosen zu verwenden und im Lageplan zu vermerken!!!

Beantragte Windenergieanlagen (Zusatzbelastung)

Kreis	Verbandsgebiete	Gemeinde	Anlagennummer	Gemarkung	Für	Furstück	Rechtswert	Hochwert	Z	Anlagenhersteller	Anlagen Typ	Nähehöhe in Meter	Rordurchmesser in Meter	Nennleistung in KW	Betriebsweise LWA in dB (A) ohne Zuschläge	Impuls- und Tonhaltigkeitsschlag in dB (A)	Bemerkungen
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Weselberg	1	Weselberg	0	3350 und 3409	397.763	5.463.983	412,0	Nordex	N1636,7 STE	164,0	163,0	5.700	Tag 107,2 / Nacht 100	2,1	
Südwestpfalz	Thaieschweiler-Walthalben	Weselberg	2	Weselberg	0	2875, 2890 und 2734	398.317	5.464.202	402	Nordex	N1636,7 STE	164,0	163,0	5.700	Tag 107,2 / Nacht 99	2,1	

Vorhaben: Windpark Weselberg-Repowering  
Ort: Weselberg  
Gemarkung: Weselberg  
Antragsteller: ABC Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden